

Na osnovi **Pooblastila** za izvajanje ukrepov varstva pred požarom **št. 8450-134/2011-19-DGZR** izdanega s strani Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z dne 29.06.2017, je izdelan

POŽARNI RED – ANEKS št.1

za

Objekt:	GIMNASTIČNI CENTER LJUBLJANA
Lokacija:	Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana
Zavezanec:	Javni zavod Šport Ljubljana Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Naročnik:	Javni zavod Šport Ljubljana Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:	g. Aleš Franetič
Izdelovalec:	EKOSYSTEM d.o.o. Špelina ulica 1, 2000 Maribor
Izdelano:	december 2017

Št. požarnega reda:	0108-12-17 ELPO-RED
---------------------	----------------------------

	Strokovne in odgovorne osebe za izdelavo s strani Ekosystem d.o.o.
Izdelal, strokovni sodelavec:	Blaž Sever, dipl. var. inž. str. izpit iz VPP, št.: 1571
Direktor:	Zoran Šutovič, univ.dipl.inž.el. str. izpit iz VPP, št.: 37

1 Dodano besedilo

Doda se novo točko in besedilo na strani 17/21:

8.1.1A Navodila za receptorje

Receptorska služba mora:

- Biti seznanjena s požarnim redom in načrtom evakuacije. Poznati mora ukrepe za pravilno intervencijo. V recepciji mora imeti navodila za uporabo požarne centrale.
- Obvestiti center za obveščanje in policijo, v kolikor je to potrebno.

POSTOPKI IN NALOGE V PRIMERU POŽARA

- Ko receptor zazna signal na požarni centrali, mora takoj preveriti mesto sprožitve avtomatskega javljalnika požara (AJP) ali ročnega javljalnika požara. Nato vizualno pregleda mesto alarma v objektu. Če je signal lažen, ga mora takoj izključiti na požarni centrali. Če na mestu sprožitve AJP ali ročni javljalnik požara ugotovi nevarnost požara ali začetni požar, mora nevarnost odstraniti in požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in druge.
- Če sam ne more pogasiti požara, mora takoj obvestiti center za obveščanje na telefonsko številko 112!
- Po prijavi požara mora aktivirati sirene, da opozori vse osebe v objektu na nevarnost in organizirati varno evakuacijo ogroženih oseb.
- Evakuacija oseb s posebnimi potrebami poteka, kot je opisano v točki 8.2.8.1.
- Po končani evakuaciji mora zagotoviti, da se glede na posebne liste z nastanjenimi osebami preveri, če so vse osebe varno zapustile objekt.
- Organizirati mora odstranitev napačno parkiranih vozil, da omogoči neoviran dostop intervencijskim vozilom.
- O požaru mora obvestiti svoje nadrejene.

Doda se novo točko in besedilo na strani 19/21:

8.2.8 Način alarmiranja

Evakuacija iz prostorov objekta poteka po evakuacijskih poteh, ki so označene s piktogrami oz. ponazorjeni v načrtu evakuacije, ki je izobešen po objektu in s katerim so vsi zaposleni in obiskovalci tudi seznanjeni.

Znak za začetek evakuacije se poda s sireno. Zaposleni morajo vnaprej poznati alarmni znak.

8.2.8.1 Način alarmiranja oseb s posebnimi potrebami

Vsakodnevno se osvežuje imena vseh oseb, ki so nastanjene v hotelu. Vse osebe s posebnimi potrebami se evidentira na posebnih listih, da se jih v primeru evakuacije takoj najde. V primeru, da je potrebna evakuacija, je receptor dolžan pomagati taki osebi, da se evakuira do zbirnega mesta. Celoten spisek oseb se uporablja tudi za to, da se preveri ali so vse osebe varno prišle iz stavbe.

Javni zavod Šport Ljubljana
Celovška cesta 25
1000 LJUBLJANA

Direktor:
ga. Tatjana Polajnar

V Ljubljani: _____

2 PRILOGA

- POOBLASTILO