

Na osnovi **Pooblastila** za izvajanje ukrepov varstva pred požarom št. **8450-134/2011-19-DGZR** izdanega s strani Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z dne 29.06.2017, je izdelan:

# **POŽARNI RED**

**za**

Objekt:	<b>ŠPORTNA DVORANA STOŽICE</b>
Lokacija:	<b>Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana</b>
Zavezanec:	ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Naročnik:	ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:	ga. Justina Gosak
Izdelovalec:	EKOSYSTEM d.o.o. Špelina ulica 1, 2000 Maribor
Izdelano:	Avgust 2017

Št. požarnega reda:	<b>0065-08-17 ELPO-RED</b>
---------------------	----------------------------

	Strokovne in odgovorne osebe za izdelavo s strani Ekosystem d.o.o.:
Izdelal, strokovni sodelavec:	Tomaž JURŠIČ, dipl. var. inž. str. izpit št. 2042
Direktor:	Zoran ŠUTOVIČ, univ.dipl.inž.el. str. izpit št. 37

## KAZALO

<b>1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM .....</b>	<b>6</b>
1.1. Definicija odgovornosti .....	6
1.1.1. Organizacijska odgovornost .....	6
1.1.2. Odgovornost za nadzor izvajanja ukrepov varstva pred požarom .....	6
1.2. Naloge in odgovornosti .....	6
1.2.1. Odgovorna oseba – upravnik objekta ŠPORT LJUBLJANA .....	6
1.2.2. Odgovorna oseba – vodja objekta .....	7
1.2.3. Odgovorna oseba – izvajalec prireditev .....	7
1.2.4. Odgovorna oseba – izvajalec gostinske dejavnosti med prireditvijo .....	8
1.2.5. Pooblaščen osebja za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščen družba .....	8
1.2.6. Varnostna služba .....	8
1.2.7. Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije – v času, ko v športni dvorani ni prireditev .....	9
1.2.8. Požarna straža – v času, ko se v športni dvorani odvijajo prireditve .....	9
1.2.9. Požarna straža pri izvajanju vzdrževalnih del .....	10
1.2.10. Zaposleno osebje .....	10
1.2.11. Uporabniki športne infrastrukture .....	10
1.2.12. Osebe, ki opravljajo čiščenje prostorov .....	11
1.2.13. Zunanji izvajalci rednih in občasnih vzdrževalnih del .....	11
1.2.14. Obiskovalci, stranke in drugi uporabniki objekta .....	11
<b>2. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM .....</b>	<b>12</b>
2.1. Ukrepi varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne razmere in pogoji dela .....	12
2.1.1. Izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom za zaposlene .....	12
2.1.2. Zagotavljanje čistoče .....	12
2.1.3. Požarna straža (uporaba odprtega ognja, prireditve) .....	12
2.1.4. Uporaba električnih grelnih teles in kuhalnikov .....	13
2.1.5. Kajenje .....	14
2.1.6. Uporaba opreme, naprav in strojev – delovne opreme .....	14
2.1.7. Prosti dostopi .....	14
2.1.8. Postavitev dodatne opreme v prostor .....	14
2.2. Ukrepi varstva pred požarom za obiskovalce in vzdrževalce v poslovnem delu .....	15
2.2.1. Vstop v objekt .....	15
2.2.2. Izvajanje del .....	15
2.2.3. Nevarne snovi .....	15
2.3. Ukrepi varstva pred požarom za obiskovalce prireditev .....	15

<b>3. ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE ZA NEMOTEN POTEK DELA IZ POŽARNO OGROŽENIH PROSTOROV .....</b>	<b>16</b>
<b>4. PODATEK O PREDVIDENEM ŠTEVILU UPORABNIKOV GLEDE NA NAMEMBNOST STAVBE .....</b>	<b>16</b>
<b>5. UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH ODPADKOV, ELEKTRIČNIH, PLINSKIH NAPRAV IN DRUGIH VIROV VŽIGA .....</b>	<b>17</b>
5.1. Ukrepi v požarno nevarnih prostorih .....	17
5.2. Ostali ukrepi varstva pred požarom .....	17
5.2.1. Stroji, naprave in priprave .....	17
5.2.2. Električne naprave, elektroinstalacija, električni priključki in ozemljitve .....	17
5.2.3. Strelvodna napeljava .....	18
<b>6. UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO .....</b>	<b>18</b>
6.1. Evakuacijske poti in izhodi .....	19
6.2. Zbirno mesto .....	19
6.3. Intervencijske poti .....	19
6.4. Postopki in odgovornosti na zbirnem mestu .....	19
<b>7. DRUGI PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM, NAČIN IN KONTROLA TEH UKREPOV .....</b>	<b>20</b>
7.1. Preventivni ukrepi varstva pred požarom .....	20
7.1.1. Opozorilni napisi in oznake .....	20
7.1.2. Zasilni izhodi, poti za evakuacijo .....	20
7.2. Aktivni ukrepi varstva pred požarom .....	20
7.2.1. Gasilniki .....	21
7.2.2. Hidranti .....	22
7.2.3. Sistemi aktivne požarne zaščite .....	22
7.3. Načini izvajanja ukrepov varstva pred požarom .....	23
7.3.1. Zagotavljanje izvajanja ukrepov .....	23
7.3.2. Kontrola izvajanja ukrepov iz varstva pred požarom .....	23
7.3.3. Sistemi aktivne požarne zaščite .....	23
<b>8. NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA .....</b>	<b>24</b>
8.1. Naloge in odgovornosti za ukrepanje v primeru požara .....	24
8.1.1. Naloge zaposlenih, uporabnikov storitev in obiskovalcev .....	24

8.1.2. Vodenje evakuacije v primeru prireditve .....	24
8.1.2. Vodenje gašenja .....	24
8.1.3. Pooblastila osebe odgovorne za gašenje začetnih požarov .....	25
8.1.4. Obveščanje gasilske enote.....	25
8.1.5. Zunanji izvajalci del.....	25
8.2. Postopki za ukrepanje v primeru požara .....	25
8.2.1. Gašenje začetnih požarov.....	25
8.2.2. Obveščanje in javljanje .....	26
8.2.3. Pomoč s sredstvi za zvezo in transport.....	26
8.2.4. Preprečevanje širjenja požara .....	26
8.2.5. Evakuacija.....	26
8.2.6. Zbirno mesto .....	27
8.2.7. Zunanja intervencija .....	27
8.2.8. Način alarmiranja .....	27
8.3. Ravnanje po požaru .....	27
<b>9. NAČIN POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH O POŽARNI VARNOSTI .....</b>	<b>28</b>
9.1. Način usposabljanja .....	28
9.2. Obseg usposabljanja.....	28
9.3. Usposabljanje zaposlenih (redno zaposleni, študentje, dijaki) za varstvo pred požarom .....	28
9.4. Usposabljanje oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije ....	29
9.5. Usposabljanje požarne straže.....	30
9.5. Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta .....	30
<b>10. NAČRT EVAKUACIJE IN KONČNE DOLOČBE.....</b>	<b>30</b>
<b>11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.....</b>	<b>31</b>
<b>11. PRILOGE.....</b>	<b>32</b>
<b>KONCEPT EVAKUACIJE .....</b>	<b>33</b>
Evakuacija v primeru požara izven prireditev.....	33
Evakuacija v primeru požara ob prireditvah.....	33
Evakuacija ob ostalih izrednih dogodki.....	34

Na podlagi 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007 in sprem. 9/11 in 83/12) ter Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS št. 52/2007 in sprem. 34/11 in 101/11) je bil izdelan:

## POŽARNI RED

Predmet požarnega reda so prostori **ŠPORTNE DVORANE**, v sklopu **ŠPORTNEGA PARKA STOŽICE**. Požarni red določa ukrepe varstva pred požarom, ki jih morajo upoštevati in izvajati vsi lastniki/uporabniki oz. najemniki ter obiskovalci ŠPORTNE DVORANE v sklopu ŠPORTNEGA PARKA STOŽICE.

### Opis objekta:

Športno trgovski kompleks sestavljajo stadion z 16.038 sedeži, športna dvorana z 12.480 sedeži, številna zunanja igrišča, parkirišča in parkirna hiša za okoli 3.500 vozil ter trgovski center na okoli 80 tisoč kvadratnih metrih površine.

Objekt **ŠPORTNE DVORANE** se nahaja v sklopu Športno rekreacijskega parka Stožice. Območje je ob križišču severnega dela zunanjega mestnega ringa in Štajerske ceste. Območje omejujejo na severu severna obvozna cesta, na vzhodu Štajerska cesta, na zahodu Vojkova cesta ter na jugu Pot spominov in tovarištva. Obsega površine degradiranega območja gramoznice, ki je na jugu obdano z vrtičkarskim območjem in kmetijskimi površinami.

**Ocena požarne ogroženosti:** Ocena požarne ogroženosti obravnavanega objekta je 3 - srednja požarna ogroženost. Oceno požarne ogroženosti je izdelalo podjetje EKOSYSTEM d.o.o., številka 0063-07-10 OC. POŽ. OGR.

S požarnim redom se glede na zahteve varstva pred požarom, oceno požarne ogroženosti ter glede na nevarnosti nastanka požara, širjenje požara in nastajanje dima ob požaru določa:

1. organizacijo varstva pred požarom v prostorih ŠPORTNE DVORANE
2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih narekujejo delovni pogoji,
3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov,
4. podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe,
5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,
6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo,
7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrola teh ukrepov,
8. navodila za ravnanje v primeru požara,
9. način usposabljanja in poučevanja zaposlenih o požarni varnosti.

V skladu s 6. in 10. členom Pravilnika o požarnem redu je potrebno na vidnih mestih v objektu izobesiti izvleček iz požarnega reda ter načrt evakuacije iz objekta.

# 1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

## 1.1. Definicija odgovornosti

### 1.1.1. Organizacijska odgovornost

Odgovorna oseba je v skladu s svojimi pooblastili zlasti odgovorna, da je varstvo pred požarom organizirano skladno z veljavnimi predpisi.

### 1.1.2. Odgovornost za nadzor izvajanja ukrepov varstva pred požarom

Pooblaščen osebna za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščen družba ima posebne zadolžitve na področju varstva pred požarom in je odgovorna za nadzor nad izvajanjem ukrepov varstva pred požarom.

## 1.2. Naloge in odgovornosti

### 1.2.1. Odgovorna oseba – upravnik objekta ŠPORT LJUBLJANA

- Skrbi za zakonitost pri opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in zagotavljanjem varstva pred požarom.
- Skrbi za ustrezno obliko organiziranega opravljanja strokovnih nalog s področja varstva pred požarom.
- V kolikor ne izpolnjuje pogojev za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. List RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.) imenuje pooblaščen osebno za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščen družbo.
- Na predlog pooblaščen osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščen družbe, sprejme način in program usposabljanja zaposlenih za področje varstva pred požarom.
- Skrbi za zagotavljanje financiranja varstva pred požarom ter potrjuje plan razvoja varstva pred požarom.
- Obravnava poročila odgovornih organov in pooblaščen strokovne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščen družbe ter določa ustrezne ukrepe.
- Poskrbi, da so o inšpekcijski odločbi z vidika varstva pred požarom obveščeni lastniki in najemniki prostorov v objektu in da se zadeve hitro in učinkovito odpravijo.
- Obvešča lastnike in najemnike prostorov o stanju na področju požarne varnosti.
- Je odgovoren za redno kontrolo stanja oznak sredstev za gašenje, evakuacijskih poti in izhodov.
- Določi osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.
- S sklepom določa požarni red.
- Predlaga uvajanje sankcij proti kršiteljem.
- Ob zamenjavi lastnikov oz. najemnikov seznaneni nove lastnike oz. najemnike s požarnim redom in možnostjo evakuacije, pokaže opremo, naprave in sredstva za varstvo pred požarom.

- Izdaja dovoljenja za opravljanje tako imenovanih vročih del (rezanje, brušenje, spajkanje,...), ki lahko povzročijo požar.

### **1.2.2. Odgovorna oseba – vodja objekta**

- Organizira varstvo pred požarom tako, da je zagotovljeno preprečevanje nastanka požara s strani vseh subjektov, ki se iz kakršnegakoli razloga zadržujejo v objektu (zaposleni, obiskovalci, dostavne službe, izvajalci vzdrževalnih del,...).
- Seznanja pooblaščenega osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščenega družbo z načrtovanimi spremembami, ki lahko vplivajo na požarno varnost v objektu.
- Sodeluje pri investicijah v opremo, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom.
- Organizira periodične preglede sistemov aktivne požarne zaščite s strani pooblaščenega podjetja, ki ima Pooblastilo za pregledovanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter vodi evidence o pregledih sistemov APZ.
- Organizira redne letne preglede naprav za gašenje (gasilniki in hidranti).
- Je odgovoren za redno kontrolo in servisiranje protipožarne opreme in sredstev iz vidika namestitve in vizualnih poškodb.
- Poskrbi za vodenje predpisanih evidenc in kontrolnih listov.

### **1.2.3. Odgovorna oseba – izvajalec prireditev**

- Izvajalec oz. organizator prireditve in njegovi zaposleni morajo biti seznanjeni s požarnim redom objekta. Seznanitev s požarnim redom potrdijo z vpisom v evidenco, priloženo v tem požarnem redu.
- Prav tako morajo biti seznanjeni s požarnim redom vsi pogodbeni izvajalci s strani najemnika oz. organizatorja prireditve.
- Mora zagotoviti požarno stražo, osebe za začetno gašenje in vodenje evakuacije in ostale varnostne službe.
- Mora zagotoviti, da so vse zgoraj naštetih službe seznanjene z požarnim redom, z objektom, s pasivno in aktivno zaščito in vsemi odgovornostmi ter poučene o postopkih ob izrednih dogodkih in ustrezno usposobljene po programu, ki ga predpiše upravljavec objekta.

V primeru prireditev mora izdelati načrt varovanja, na objektu pa mora zagotoviti prisotnost varnostne službe z ustreznim številom usposobljenih oseb glede na zasedenost objekta in požarno stražo. Pri izbiri izvajalca varnostne službe in požarne straže mora izvajalec prireditev zahtevati kot pogoj, da lahko taka služba opravlja varovanje na objektu v času prireditev najmanj sledeče:

- ⇒ mora biti poučena o vseh aktivnih in pasivnih požarnih ukrepih na objektu
- ⇒ mora biti usposobljena, da lahko krmili vso vklaplja/izklaplja/krmili požarno opremo
- ⇒ mora biti usposobljena za delo s požarno centralo
- ⇒ mora biti usposobljena za delo z alarmnim ozvočenjem
- ⇒ mora biti usposobljena za vodenje evakuacije

#### **1.2.4. Odgovorna oseba – izvajalec gostinske dejavnosti med prireditvijo**

- Izvajalec gostinske dejavnosti in njegovi zaposleni oz. pogodbeniki, morajo biti seznanjen s požarnim redom objekta.
- Opravlja delo tako, da ne povzroča nevarnosti nastanka požara ali eksplozije.
- Uporablja takšno delovno opremo, da ne povzroča nevarnosti nastanka požara ali eksplozije.
- Na nevarnost nastanka požara opozarja sodelavce in druge osebe, ki bi s svojo dejavnostjo lahko povzročili nastanek požara ali eksplozije.
- Sodeluje pri reševanju in gašenju.
- Nosijo vso odgovornost za neizvajanje požarno varnostnih ukrepov določenih v požarnem redu in požarno varnostnih navodil za ukrepanje in ravnanje.
- V primeru nastanka požara ali ob požaru, morajo obvestiti varnostno službo ter se evakuirati iz objekta.
- Ob zapustitvi prostorov ali evakuaciji morajo izklopiti vso električno ali drugo opremo.

#### **1.2.5. Pooblaščen osebja za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščen družba**

- Vodi in organizira izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
- Nadzoruje izvajanje ukrepov in posebno pozornost posveti požarni varnosti v objektu.
- V sodelovanju z upravnikom zagotavlja usposabljanje zaposlenih o požarni varnosti in ukrepih v primeru požara.
- Skrbi za nadzor nad vzdrževanjem opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.
- Izdeluje poročila in zapisnike o pregledih ter o ugotovljenih pomanjkljivostih.
- Nadzoruje in odobrava vzdrževalna in rekonstrukcijska dela v objektu.
- V sodelovanju z upravnikom najmanj enkrat letno organizira praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta in izdelava zapisnik o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.

#### **1.2.6. Varnostna služba**

Stalne naloge:

- Opravljanje preventivnih pregledov med obhodi ŠPORTNE DVORANE STOŽICE in okolici ter o ugotovljenih kršitvah predpisov s področja varstva pred požarom in tega požarnega reda obvesti nadrejenega oz. upravnika ali pooblaščen osebja za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
- Opozarjanje uporabnikov (zaposleni, obiskovalci,..) objekta o prepovedi kajenja, prepovedi zalaganja vhodov in izhodov iz objekta in na vzdrževanje čistoče.
- Voditi evidenco o obiskovalcih, izvajalcih vzdrževalnih del in drugih uporabnikih objekta.
- Vizualno nadzoruje stanje požarno varnostnih naprav.

V primeru požara:

- V primeru požarnega alarma varnostnik potrdi alarm na požarni centrali in na displeju pogleda mesto alarma.
- Odide do mesta požara in ugotovi dejansko stanje (požar ali lažni alarm).
- V primeru požara to takoj sporoči na Regijski center za obveščanje na številko 112.
- V primeru požara varnostnik počaka gasilce, policijo in reševalce pri vhodu v objekt ter jih seznanji z lokacijo požara in možnim dostopom na mesto požara (po potrebi gasilec in reševalec odklepa vrata za lažji dostop).
- V primeru požara izven obratovalnega časa, varnostnik zagotovi, da se o požaru obvesti upravnika in pooblaščen osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščen družbo.

### **1.2.7. Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije – v času, ko v športni dvorani ni prireditve**

- Mora razumeti in poznati nastanek in razvoj pričakovanih požarov v delu objekta, za katerega je oseba odgovorna,
- Mora poznati delovanje in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, ročni javljalniki, sistem odvoda dima in toplote, sprinkler, ipd.)
- V primeru požara do prihoda gasilske enote vodi gašenje požara in izvaja evakuacijo, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge.
- V primeru požara vodi akcijo reševanja opreme in naprav ter sodeluje z vodjo intervencije gašenja.
- Na zbirnem mestu zbere vse podatke o evakuiranih osebah, ter podatke posreduje vodji intervencije.
- Sodeluje pri organizaciji sanacije požarišča po končanem gašenju.
- Skrbi za prehodnost evakuacijskih poti.
- Skrbi, da so gasilniki in hidranti dostopni in niso založeni oz. blokirani.

### **1.2.8. Požarna straža – v času, ko se v športni dvorani odvijajo prireditve**

- V času, ko se v športni dvorani odvijajo prireditve požarno stražo lahko izvajajo **le gasilci**, ki prevzamejo tudi vse naloge odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
- Vodja požarne straže ima posebne naloge, ki so: zagotavljanje ustreznega števila izvajalcev požarne straže, vodenje evakuacije preko ozvočenja, usmerjanje požarne straže in dajanje drugih navodil vsem osebam v objektu,
- Vodja požarne straže mora biti med prireditvijo stalno prisoten v nadzorni sobi
- Požarna straža se izvaja vsaj 2 uri pred začetkom prireditve ter vsaj še 2 uri po koncu prireditve,
- Mora poznati delovanje in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, ročni javljalniki, sistem odvoda dima in toplote, sprinkler, ipd.),
- Seznanjena mora biti z lokacijami krmilnih sistemov aktivne požarne zaščite (APZ), in sicer:
  - nadzorna soba na koti +14,0 (CNS soba, požarna centrala)

- nadzorna soba na koti +9,0 (ročni vklop sistemov mehanskega odvoda dima in toplote MODT)
- nadzorna soba (prostor varnostnikov), klet -1 (požarna centrala)
- sprinkler centrala, klet -1.

### **1.2.9. Požarna straža pri izvajanju vzdrževalnih delih**

Izvajalec požarne straže (**le gasilci**), pri izvajanju vzdrževalnih del, kjer lahko pride do varjenja, uporabe odprtega plamena ali orodja, ki pri uporabi proizvaja iskre v prostoru ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila ima posebne naloge, in sicer:

- Mora razumeti in poznati nastanek in razvoj pričakovanih požarov v delu objekta, za katerega je oseba odgovorna,
- Mora poznati delovanje in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, ročni javljalniki, sistem odvoda dima in toplote, sprinkler, ipd.)
- V primeru požara do prihoda gasilske enote vodi gašenje požara in izvaja evakuacijo, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge.
- Skrbi za prehodnost evakuacijskih poti.
- Skrbi, da so gasilniki in hidranti dostopni in niso založeni oz. blokirani.

### **1.2.10. Zaposleno osebje**

- Opravlja delo tako, da ne povzroča nevarnosti nastanka požara ali eksplozije.
- Uporablja takšno delovno opremo, da ne povzroča nevarnosti nastanka požara ali eksplozije.
- Na nevarnost nastanka požara opozarja sodelavce in druge osebe, ki bi s svojo dejavnostjo lahko povzročili nastanek požara ali eksplozije.
- Sodeluje pri reševanju in gašenju.
- Nosijo vso odgovornost za neizvajanje požarno varnostnih ukrepov določenih v požarnem redu in požarno varnostnih navodil za ukrepanje in ravnanje.
- V primeru nastanka požara ali ob požaru, morajo obvestiti varnostno službo ter se evakuirati iz objekta.
- V primeru nastanka požara ali ob požaru morajo zagotoviti varno evakuacijo ogroženih oseb (obiskovalci, gostje) po evakuacijskih poteh.
- Sodeluje pri reševanju in gašenju skladno s požarnim redom.

### **1.2.11. Uporabniki športne infrastrukture**

- Morajo biti seznanjeni s požarnim redom objekta in evakuacijskimi potmi.
- Uporabljajo prostore tako, da ne povzročajo nevarnosti nastanka požara ali eksplozije.
- Uporablja takšno delovno opremo, da ne povzroča nevarnosti nastanka požara ali eksplozije.
- Na nevarnost nastanka požara opozarjajo varnostno službo, ki bi s svojo dejavnostjo lahko povzročili nastanek požara ali eksplozije.
- Sodeluje pri reševanju in gašenju skladno s požarnim redom,
- V primeru nastanka požara ali ob požaru, morajo obvestiti varnostno službo ter se evakuirati iz objekta.

### **1.2.12. Osebe, ki opravljajo čiščenje prostorov**

- Pred pričetkom del zagotovijo vse potrebne ukrepe varstva pred požarom.
- Pri delu uporabljajo predpisana delovna in čistilna sredstva.
- Čistila hranijo le v zato namenjenih prostorih, pri uporabi in shranjevanju čistil, ki vsebujejo nevarne snovi pa je potrebno upoštevati navodila proizvajalca.
- Prepovedano je uporabljati električne aparate (sesalce,...) s poškodovanimi priključki.
- Prepovedana je uporaba poškodovanih električnih vtičnic.
- Ne zalagajo poti in izhodov iz objekta.
- Po končanem delu mora pregledati vse prostore z namenom, da so izključeni vsi potencialni vzroki za nastanek požara.
- O ugotovljenih pomanjkljivostih s področja varstva pred požarom takoj obvesti upravnika.

### **1.2.13. Zunanji izvajalci rednih in občasnih vzdrževalnih del**

- Predhodno obvestiti upravnika objekta o vročih delih, ki lahko povzročijo nastanek požara ter organizirati požarno stražo.
- Za vsa dela, ki se odvijajo z odprtim plamenom morajo podati pisno zahtevo upravniku, ki izda dovolilnico za opravljanje tako imenovanih vročih del.
- Pred začetkom del mora zagotoviti vse preventivne požarnovarnostne ukrepe in pridobiti dovoljenje za opravljanje tako imenovanih vročih del od upravnika objekta.
- Med delom izvajati vse požarno varnostne ukrepe vključno s požarno stražo, ki jo organizira izvajalec del. Požarna straža mora trajati dokler obstaja povečana nevarnost za nastanek požara.
- Pri delu uporabljajo samo predpisana delovna sredstva in postopke.
- Vzdrževalna dela na električnih, strojnih in drugih instalacijskih napravah opravljajo samo strokovno usposobljeni oz. pooblaščen izvajalci z dovoljenjem za delo.
- Svoje delo so dolžni opravljati s polno materialno odgovornostjo in na način, s katerim ne ogrožajo stanje požarne varnosti v objektu.
- Prepovedano je odlagati predmete na prehode poti pri izhodih, ker se s tem zmanjšuje prehodnost poti za umik v primeru nesreče.
- Prepovedano je ovirati dostop do zunanjih intervencijskih površin.
- Upravniku dostaviti dokazila o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pred požarom.

### **1.2.14. Obiskovalci, stranke in drugi uporabniki objekta**

- Se ne smejo zadrževati v delih objekta, ki jim ni namenjen.
- Upoštevajo opozorila in oznake o prepovedi kajenja.
- Upoštevajo vsa opozorila in navodila zaposlenih v objektu.
- Upoštevajo vse oznake za evakuacijo in umik v primeru požara.
- V objektu ne uporabljajo nevarnih in vnetljivih snovi.
- Ne zasedajo zasilnih izhodov, evakuacijskih poti, stopnišč ipd.
- V primeru požara se je potrebno takoj evakuirati iz objekta.

## 2. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

Vse osebe v objektu so odgovorne za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter za preprečevanje nastanka požara.

### 2.1. Ukrepi varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne razmere in pogoji dela

#### 2.1.1. Izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom za zaposlene

- Delo je treba opravljati s tako pazljivostjo, da ne pride do požara, pred zapustitvijo delovnega mesta pa se je treba prepričati, da ne obstaja nobena možnost za nastanek požara.
- Upoštevati je treba vsa navodila ter opozorila in oznake za požarno varnost v vseh prostorih objekta.
- Pri vzdrževanju, adaptacijah, popravilih je potrebno zagotoviti izvajanje del na tak način, da se ne povzroči požar ali eksplozija.
- Odstraniti je potrebno vse odpadke (gorljivi odpadki, karton, ostala neuporabna embalaža itd.) na mesta, ki so zato določena.
- Po končanem delu je potrebno izključiti vse nepotrebne električne naprave ter razsvetljavo.
- Obiskovalci, stranke, gosti in zaposleni morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva pred požarom.

#### 2.1.2. Zagotavljanje čistoče

- Delovna mesta morajo biti čista in urejena.
- Odpadne gorljive snovi in material se mora redno odstranjevati v zato namenjene posode, ki so na določenem zbirnem mestu izven objekta.

#### 2.1.3. Požarna straža (uporaba odprtega ognja, prireditve)

Za odprti plamen se šteje vsaka uporaba varilnih, rezilnih in drugih naprav, ki povzročajo visoke temperature in bi lahko povzročile požar ali eksplozijo pri rekonstrukcijah, novogradnjah oziroma vzdrževalno investicijskih in drugih posegih v vseh prostorih Športne dvorane Stožice. Pri vseh požarno nevarnih delih, je potrebno organizirati požarno stražo.

Pri uporabi odprtega plamena ali orodja ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila, s strani zunanjih izvajalcev del ali najemnikov športne dvorane je potrebno upoštevati naslednje:

- Upravniku Športne dvorane Stožice je potrebno s strani najemnikov poslovnih prostorov oziroma izvajalcev del podati zahtevo o namenu uporabe odprtega plamena z navedbo časa in lokacije uporabe.
- Po presoji upravnika Športne dvorane Stožice se mora skupaj z najemnikom poslovnih prostorov oziroma izvajalcem del izvršiti ogled mesta uporabe del z odprtim plamenom.
- Po ogledu se določijo in izdajo s strani upravnika Športne dvorane Stožice ukrepi v pisni obliki (dovoljenje za izvajanje vročih del, pogodba o delih, ipd.).

- S strani najemnika poslovnih prostorov oziroma izvajalca del se mora pred začetkom del očistiti mesto uporabe odprtega plamena, vnetljivih snovi ter zaščititi sosednje naprave in material v skladu z določenimi varnostnimi ukrepi.
- S strani najemnika oz. izvajalca del, je potrebno organizirati požarno stražo in jo je potrebno izvajati dokler traja povečana požarna nevarnost, kar je potrebno navesti v dovoljenju ali pogodbi.

**Po Zakonu o varstvu pred požarom mora požarno stražo organizirati:**

1. kdor pretaka količine nad 10 m<sup>3</sup> lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;
2. kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila;
3. prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije;
4. lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih zemljišč, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.

Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi.

V objektu se hkrati zbira več kot 100 ljudi, zato lahko v skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom, požarno stražo v prostorih obravnavanega objekta izvajajo **le gasilci** v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo. Požarno stražo v obravnavanem objektu lahko opravljajo le tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu z zakonom o gasilstvu na območju občine v kateri se nahaja obravnavani objekt, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z Zakonom o gasilstvu ni določeno drugače.

Stroški izvajanja požarne straže v skladu z Zakonom o gasilstvu bremenijo lastnika ali upravljalca objekta – razen če ni drugače določeno z medsebojno pogodbo med najemnikom in upravljalcem objekta. Prav tako morajo biti v medsebojni pogodbi podana določila oz. zahteve za zagotavljanje ustreznega števila usposobljenih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, glede na število obiskovalcev prireditve. Organizator prireditve oz. najemnik športne dvorane, mora poskrbeti za ustrezno število odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije tudi za čas pred in po izvedbi dogodka (npr.: montaža, demontaža, itd.).

#### **2.1.4. Uporaba električnih grelnih teles in kuhalnikov**

Prenosna plinska in električna grelna telesa (za ogrevanje, kuhanje ipd..) se lahko uporabljajo le ob soglasju direktorja in ob pogoju, da so pregledana in preizkušena glede na zahteve varstva pred požarom. Prenosna električna grelna telesa morajo biti ločena od ostalih gorljivih materialov oziroma toplotno izolirana, nameščena v originalnih ohišjih in morajo imeti vgrajene varnostne naprave za avtomatsko izključitev električne energije, če pride do pregrevanja in narejena tako, da ob pravilni uporabi ne morejo povzročiti požara. Po končani uporabi in ob zapustitvi delovnega prostora se je potrebno prepričati, da so grelna telesa in kuhalniki zanesljivo izklopljeni. Požarna varnost vsakega električnega grelnega telesa mora

biti dokazno nadzorovana na dobo enega leta (periodični pregled - serviserji). Potrebno je opraviti periodični pregled delovne opreme glede na oceno tveganja z izjavo o varnosti.

### 2.1.5. Kajenje

- Kajenje je v vseh prostorih Športne dvorane Stožice **STROGO PREPOVEDANO!**

### 2.1.6. Uporaba opreme, naprav in strojev – delovne opreme

- Vsako uporabo opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom in za gašenje (poškodbe zaščitnih plomb) je treba takoj sporočiti upravniku.
- Požarna vrata ne smejo biti založena.
- Vsa požarna vrata s samozapirali na prehodih požarnih sektorjev, morajo biti normalno zaprta.
- Stalno odprta požarna vrata (odprta preko držalnega magneta), se mora redno testirati v okviru pregledov sistemov APZ in vizuelno pregledovati, v področju požarnih vrat ne sme biti ovir, ki bi preprečevala zapiranje požarnih vrat.
- Uporablja se lahko samo predpisane in pregledane stroje, naprave oz. delovno opremo.
- Po zaključku dela in ob zapustitvi delovnega mesta se je potrebno prepričati, da je vsa delovna oprema zanesljivo izklopljena in da ne more priti do požara.
- V neposredni bližini delovne opreme, ki ima vroče dele ni dovoljeno odlagati oz. skladiščiti vnetljive embalaže ali vnetljivih snovi.
- Za vso delovno opremo je potrebno opraviti periodični pregled delovne opreme po predpisih s področja varnosti in zdravja pri delu.
- Vsakršno pomanjkljivost oz. potencialno nevarnost za požar pri delovni opremi je potrebno takoj sporočiti direktorju.

### 2.1.7. Prosti dostopi

Dostopi do evakuacijskih poti, gasilnikov, hidrantov, električnih omaric ipd. morajo biti vedno prosti in jasno označeni. Prav tako morajo biti na območju objekta in v njegovi okolici proste dostopne določene intervencijske poti in površine za gasilska in druga reševalna vozila.

Evakuacijska pot se v nobenem elementu, pomembnem za požarno varnost ne sme spreminjati, ne glede na število uporabnikov v objektu. Izjemoma je evakuacijsko pot, pomembno za požarno varnost, dovoljeno spremeniti, če se izdela strokovna presoja, s katero se dokaže, da se zaradi sprememb evakuacijske poti požarna varnost objekta ne bo zmanjšala. Strokovno presojo izdela odgovorni projektant, ki sme izdelati študijo požarne varnosti.

### 2.1.8. Postavitev dodatne opreme v prostor

Pri postavitvi dodatne opreme v prostor (npr. oder, rekviziti, itd.) je potrebno poskrbeti za ustrezno požarno varovanje in namestitvijo dodatnih gasilnikov, ki morajo biti nameščeni v bližini nameščene dodatne opreme v prostor.

## **2.2. Ukrepi varstva pred požarom za obiskovalce in vzdrževalce v poslovnem delu**

### **2.2.1. Vstop v objekt**

- Obiskovalci in vzdrževalci morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva pred požarom na območju objekta.
- Seznaniti se je potrebno, kje so evakuacijski izhodi iz objekta.
- Upoštevati je potrebno vse oznake za evakuacijo in umik v primeru požara.
- Intervencijske in evakuacijske poti, hodniki, prehodi, stopnišča, gasilna sredstva ter naprave morajo biti vedno prosta, nezasedena in nezaložena.
- V objektu je prepovedana uporaba odprtega plamena in nevarnih snovi brez odobritve upravnika, ki izda dovoljenje za opravljanje t.i. vročih del.
- Dosledno upoštevajte določila o prepovedi kajenja.
- V primeru nevarnosti nastanka požara se mirno in po najbližji evakuacijski poti odstranite iz objekta.

### **2.2.2. Izvajanje del**

Vzdrževalna in rekonstrukcijska dela v objektu se smejo pričeti šele po podpisu pisnega dogovora o varnosti. Dela je potrebno opravljati s tako pazljivostjo, da ne prihaja do nevarnosti za nastanek požara. Po končanem delu se je potrebno prepričati, da ne obstaja nevarnost za nastanek požara.

### **2.2.3. Nevarne snovi**

Vnos nevarnih snovi v objekt mora biti predhodno najavljen in odobren s strani upravnika. Organizirati se morajo vsi potrebni požarno varnostni ukrepi, ki so potrebni za posamezno nevarno snov, ob vnosu večje količine nevarnih snovi v objekt se mora poleg upravnika vedno obvestiti tudi pooblaščen osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščen družbo, katera lahko odobri vnos nevarnih snovi. Pri delih, kjer se uporabljajo nevarne snovi, se lahko uporablja in skladišči le toliko nevarnih snovi, kot jih potrebujemo za uporabo v eni delovni izmeni (npr. pri vzdrževalnih delih...).

## **2.3. Ukrepi varstva pred požarom za obiskovalce prirediteljev**

- Obiskovalci morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva pred požarom na območju objekta. V ta namen so v bližini vseh evakuacijskih izhodov nameščeni izvlečki požarnega reda in evakuacijski načrti.
- Seznaniti se je potrebno, kje so evakuacijski izhodi iz objekta.
- Obiskovalci prirediteljev se ne smejo dalj časa zadrževati na evakuacijskih poteh (hodniki, prehodi, stopnišča).
- Dosledno upoštevajte določila o prepovedi kajenja.
- V primeru nevarnosti nastanka požara se mirno in po najbližji evakuacijski poti odstranite iz objekta. Upoštevati je potrebno vse oznake za evakuacijo in umik v primeru požara ter upoštevati navodila redarjev, varnostnikov in drugih odgovornih oseb.

### **3. ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE ZA NEMOTEN POTEK DELA IZ POŽARNO OGROŽENIH PROSTOROV**

Pri odstranjevanju gorljivih snovi je potrebno upoštevati sledeča navodila:

- Papir in karton je potrebno zlagati v zato namenjene škatle ali vreče ter jih nato odložiti na predvidena prevzemna mesta.
- Odslužene odvečne gorljive snovi (kot so mize, stoli, ipd.) se odstranjujejo sproti – s strani pooblaščenih organizacij oziroma se odstranijo ob lokalnem odvozu kosovnega materiala.
- Vse vnetljive snovi morajo biti pravilno skladiščene in hranjene, v nasprotnem primeru pa takoj odstranjene v skladu z predpisi.
- Vnetljivih snovi v prostorih je malo in jih po potrebi odstrani pooblaščen podjetje registrirano za odvoz odpadnih kemikalij.
- Požarno ogroženi prostori so predvsem tehnični prostori v kletnem delu objekta. V teh prostorih morajo zaposleni delavci upoštevati vse požarno-varstvene predpise ter v primeru začetnih požarov takoj intervenirati: pogasiti začetni požar, če to lahko storijo brez nevarnosti zase ali druge osebe, obvestiti varnostno službo, upravnika, gasilce in po potrebi takoj začeti z evakuacijo.

### **4. PODATEK O PREDVIDENEM ŠTEVILU UPORABNIKOV GLEDE NA NAMEMBNOST STAVBE**

Največje število uporabnikov, ki se lahko istočasno zadržujejo v Športni dvorani Stožice znaša največ 14.500 uporabnikov. Na tribunah športne dvorane se lahko istočasno zadržuje do največ 12.500 obiskovalcev.

Ker se v ŠPORTNI DVORANI STOŽICE lahko odvijajo različne prireditve (koncerti, športne prireditve) se lahko v primeru različnih prireditev v dvorani nahaja:

- Športna prireditve – največ 14.500 uporabnikov,
  - o Pritličje skupaj z igriščem: največ 8400 uporabnikov,
  - o VIP etaža: največ 1050 uporabnikov,
  - o 2. nadstropje: največ 5000 uporabnikov
- Koncert oz. prireditve (postavljen oder) – največ 13.700 uporabnikov
  - o Pritličje skupaj s parterjem: največ 7600 uporabnikov,
  - o VIP etaža: največ 1050 uporabnikov,
  - o 2. nadstropje: največ 5000 uporabnikov

## **5. UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH ODPADKOV, ELEKTRIČNIH, PLINSKIH NAPRAV IN DRUGIH VIROV VŽIGA**

### **5.1. Ukrepi v požarno nevarnih prostorih**

**Mesta in prostori s povečano nevarnostjo v obravnavanem objektu so tehnični prostori (strojnice, strojnice klimatskih naprav, elektro prostori) objekta. Določila in ukrepi za te prostore so naslednji:**

- Vhodna vrata v takšne prostore se morajo praviloma odpirati navzven.
- V takšne prostore se ne sme vnašati vnetljivih snovi.
- Varjenje se opravlja pod strogim nadzorstvom upravnika, ki tudi izda dovolilnico za opravljanje tako imenovanih vročih del.
- V požarno nevarnih prostorih je pri delu z odprtim ognjem potrebno organizirati požarno stražo. Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost.
- V neposredni bližini varjenja ne smejo biti prisotne gorljive snovi.
- Ogrevanje prostorov mora biti izvedeno z ogrevali, ki ustrezajo zahtevam varstva pred požarom posameznega objekta ali prostora.

### **5.2. Ostali ukrepi varstva pred požarom**

#### **5.2.1. Stroji, naprave in priprave**

- Izdelani morajo biti tako, da ne predstavljajo nevarnosti za nastanek požara.
- Redno se morajo vzdrževati oziroma čistiti.
- Popravila in vzdrževanje smejo izvajati samo za to usposobljeni in pooblašteni delavci.
- Uporabljati se morajo v skladu z navodili proizvajalcev.
- Vsa nova delovna oprema mora biti opremljena s CE znakom ter mora imeti izjavo o skladnosti.
- Opravljeni morajo biti redni pregledi stare in nove opreme skladno z zakonom o pregledih opreme.

#### **5.2.2. Električne naprave, elektroinštalacija, električni priključki in ozemljitve**

- Električne naprave, elektroinštalacija, električni priključki in ozemljitve v objektu morajo biti izvedeni v skladu s tehničnimi predpisi tako, da ne predstavljajo nevarnosti za nastanek požara.
- Električne naprave in elektroinštalacija v požarno in eksplozijsko bolj ogroženih prostorih morajo biti v ustrezni požarno in eksplozijsko varni izvedbi.
- Pregledi in meritve električnih naprav, elektroinštalacij, električnih priključkov se izvajajo v skladu s predpisi in sicer na 8 let. Pregled in meritve izvaja pooblaščen organizacija, ki po opravljenem pregledu izda zapisnik s prilogami.
- Svetila, pri katerih so možne mehanske poškodbe, morajo biti ustrezno zaščitena.

- Električne naprave, elektroinštalacija, električni priključki in ozemljitve sme vzdrževati samo strokovno usposobljena oseba.
- Razdelilne omarice morajo biti zaklenjene, ustrezno označene in vedno dostopne.
- Menjava varovalk je dovoljena samo strokovno usposobljenim delavcem.
- Glavna stikala električnih inštalacij morajo biti vedno dostopna in predpisano označena.

### 5.2.3. Strelovodna napeljava

Objekt je opremljen s strelovodno napeljavo. Strelovodna instalacija mora biti v skladu s tehničnimi predpisi za strelovode. Instalacija v objektu je povezana s strelovodno ozemljitvijo in mora biti izvedena po zahtevah izenačevanja potenciala v objektu.

Meritve ozemljitev se izvajajo v skladu s predpisi in sicer na vsaka 4 leta. Meritve ozemljitev izvaja pooblaščen organizacija, ki po opravljenem pregledu izda zapisnik s prilogami.

## 6. UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO

### Osnovni ukrepi za varno evakuacijo in hitro intervencijo so sledeči:

- Evakuacijske poti morajo biti označene z nalepkami ali tablami, ki označujejo izhod v sili oziroma smer umika iz stavbe v primeru požara, na njih pa ne smejo biti ovire, ki bi lahko zožile evakuacijsko pot.
- Na evakuacijskih poteh se ne sme odlagati stvari. Še posebej na teh lokacijah ne sme biti gorljivih snovi in snovi, ki v prisotnosti ognja sproščajo dim.
- Naprave iz gorljivih mas ne smejo biti prisotne na hodnikih, stopniščih oziroma na evakuacijskih poteh.
- Vsi izhodi in zasilni izhodi morajo biti prehodni in odklenjeni (v primeru alarma - električne ključavnice, odpiranje drsnih vrat...).
- Izhodna vrata ne smejo biti založena.
- Prav tako ne smejo biti založena gasilna sredstva (gasilniki, hidranti) in elektro-omare.
- Vsa gasilna sredstva (gasilniki in hidranti) morajo biti na vidnem mestu in pravilno označena.
- V primeru požara oseba določena za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije pričaka gasilce ter vodi intervencije posreduje podatke o požaru ter evakuaciji oseb na prosto.
- V primeru evakuacije morajo zaposleni izklopiti elektriko ter se skupaj z ostalimi osebami evakuirati iz objekta. Evakuirane osebe se zberejo na zbirnem mestu.  
**Zbirno mesto je na ploščadi okoli športne dvorane.**
- Intervencijske poti ter postavitvene cone za gasilce morajo biti čiste ter urejene. Parkiranje na teh površinah je kaznivo.

- V primeru požara oseba določena za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije pričaka gasilce, ter vodi intervencije posreduje podatke o požaru ter evakuaciji zaposlenih in obiskovalcev na prosto.

### 6.1. Evakuacijske poti in izhodi

Evakuacijske poti in izhodi morajo biti primerno označene in osvetljene (varnostna razsvetljava) v skladu s predpisi. Širina evakuacijske poti mora zagotoviti nemoteno evakuacijo vseh zaposlenih, obiskovalcev in obiskovalcev. Te poti morajo biti vedno proste in prehodne. Izhodna vrata ne smejo biti založena in morajo biti zmeraj prehodna. V kolikor so vrata v normalnem stanju zaklenjena se mora ob njih nahajati ključ za odklepanje vrat.

### 6.2 Zbirno mesto

Zbirno mesto se **nahaja na ploščadi okoli športne dvorane** ter je označeno z znakom zbirno mesto (glej spodaj):



Znak za zbirno mesto (SIST ISO 3864)



Znak za zbirno mesto (BS 5499)

### 6.3 Intervencijske poti

Intervencijska pot mora biti označena s prometnim znakom (glej spodaj) ali označbami na vozišču "Intervencijska pot" v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Na intervencijski poti mora biti nemoten prehod za intervencijska vozila, za kar je odgovoren upravnik



Znak za intervencijsko pot

### 6.4 Postopki in odgovornosti na zbirnem mestu

Na zbirnem mestu, ki je vnaprej določeno (**ploščad okoli športne dvorane**) in napisano v izvlečku iz požarnega reda je potrebno s strani osebe odgovorne za izvajanje evakuacije:

- Preveriti število oseb, ki so evakuirane in voditi evidenco prisotnosti.
- Zbrati podatke o pogrešanih in poškodovanih.

## **7. DRUGI PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM, NAČIN IN KONTROLA TEH UKREPOV**

Ukrepi varstva pred požarom so vsi gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanjšajo požarno tveganje in zagotavljajo požarno varnost. Delijo se na preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom.

### **7.1. Preventivni ukrepi varstva pred požarom**

Preventivni ukrepi varstva pred požarom so vsi gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanjšajo možnost za nastanek požara, ob njegovem nastanku pa zagotavljajo varno evakuacijo ljudi in premoženja ter preprečujejo njegovo širjenje. Preventivni ukrepi, ki se izvajajo v obravnavanem objektu so:

- Ustrezno načrtovanje požarnih sektorjev, požarnih celic in nadalje delitve s pomočjo požarnih sten in požarnih vrat.
- Ustrezno urejeni prehodi instalacij med posameznimi prostori.

#### **7.1.1. Opozorilni napisi in oznake**

- Prostori ali naprave, v katerih se izvajajo požarno nevarna dela ali opravila, uporabljajo požarno ali eksplozijsko nevarne snovi, morajo biti na ustrezen način opremljena s standardiziranimi znaki za opozorila, nevarnosti in prepovedi s področja varstva pred požarom, ki so iz odpornih in obstojnih materialov (plastika ali pločevina).
- Znaki za opozorila, nevarnosti in prepovedi morajo biti jasno vidni, nezakriti in redno vzdrževani. Obledede, poškodovane ali nejasne oznake je potrebno zamenjati z novimi.

#### **7.1.2. Zasilni izhodi, poti za evakuacijo**

- Evakuacijske poti morajo biti vedno proste in prehodne.
- Znaki za označitev izhodov in smeri evakuacijskih poti morajo biti nameščeni na vseh glavnih in zasilnih izhodih ter na vseh mestih spremembe nivoja (stopnice, rampe, ipd.).
- V primeru požara morajo znaki nedvoumno usmerjati ljudi do izhodov na varno.
- Nameščeni morajo biti na dobro vidnih mestih.
- Dekoracije, panoje, slike ipd. je potrebno postaviti tako, da ti ne zakrivajo označbe poti, izhodov in varnostne razsvetljave.

### **7.2. Aktivni ukrepi varstva pred požarom**

Aktivni ukrepi varstva pred požarom so vsi tehnični in organizacijski ukrepi, ki so namenjeni za gašenje požara. Med te ukrepe spadajo tudi sistemi, naprave, oprema in postopki za odkrivanje in gašenje požara ter odvajanje dima po požaru. Aktivni ukrepi, ki se izvajajo v obravnavanem objektu so naslednji:

### 7.2.1. Gasilniki

- Objekti in prostori morajo biti opremljeni z gasilniki, nameščenimi na primernem in dobro vidnem mestu in ustrezno označeni.
- Gasilniki morajo biti nameščeni tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini **80 do 120 cm** od tal.
- Dostopi do gasilnikov morajo biti široki najmanj 0,70 m in vedno prosti.
- Gasilniki morajo biti vzdrževani v skladu z navodili proizvajalca in redno kontrolirani in vedno v brezhibnem stanju. Vzdrževanje gasilnikov opravi 1 x letno fizična ali pravna oseba, katera ima pooblastilo za dejavnost vzdrževanja in servisiranja gasilnih aparatov.
- Evidenco o številu, vrsti in stanju gasilnikov in njihovem vzdrževanju vodi upravnik, ki tudi skrbi, da so ti redno kontrolirani.

V objektu so na voljo naslednji gasilniki:

- **GASILNIKI NA PRAH (S6)**
- **GASILNIKI NA PLIN - CO<sub>2</sub>**

#### Uporaba gasilnikov:

GASILA	GORLJIVA SNOV
GASILNIKI NA PRAH (S)	za gašenje: <b>trdih gorljivih snovi</b> (A), (les, karton, papir, koža, guma, seno itd.) za gašenje: <b>vnetljivih tekočin</b> (B), (bencin, špirit, aceton, eter) za gašenje: <b>požarov plinov</b> (C), (propan, butan, acetilen, vodik) za gašenje: <b>požarov na električnih napravah</b> do 1000V, z oddaljenosti najmanj 1m
Gasilnik na plin (CO <sub>2</sub> )	Za gašenje: računalniške opreme in elektroinštalacij (učinkovito predvsem v zaprtih prostorih)

Požarni razredi po EN 2 in primerni gasilniki				
Gasilnik	Požarni razred			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	požar trdnih snovi	požar tekočin	požari plinov	požari kovin
<b>Gasilnik s peno</b>	•	•		
<b>Gasilnik z vodo</b>	•			
<b>Gasilnik s praškom D</b>				•
<b>Gasilnik s CO<sub>2</sub></b>		•		
<b>Gasilnik s praškom ABC</b>	•	•	•	
<b>Gasilnik s praškom BC</b>		•	•	

### 7.2.2. Hidranti

V obravnavanem objektu se nahajajo notranji hidranti. Notranji hidranti se nahajajo v vseh etažah objekta. Notranji hidranti naj služijo gašenju začetnih in manjših požarov. Nadzor hidrantnega omrežja se izvaja vsaj enkrat letno. Obsega vizualni pregled in merjenje statičnega tlaka (nadzor lahko opravlja tehnični nadzornik oziroma oseba, ki ima IV. stopnjo izobrazbe gasilske ali kovinarske smeri).

V okolici obravnavanega objekta se nahaja tudi zunanje hidrantno omrežje, ki pa so namenjeni gasilcem za oskrbo s požarno vodo v primeru požara oz. večje intervencije.

Znotraj objekta je nameščeno tudi suho notranje hidrantno omrežje, za namen intervencije gasilske službe.

### 7.2.3. Sistemi aktivne požarne zaščite

V obravnavanem objektu je vgrajena aktivna požarna zaščita:

- **varnostna razsvetljava**
- **javljanje požara ter alarmiranje**
- **odvod dima in toplote**
- **šprinkler gasilni sistem**
- **sistem za vzpostavljanje nadtlaka v prostorih**
- **požarne lopute**

- Vgrajen sistem aktivne požarne zaščite – APZ (varnostna razsvetljava, javljanje požara ter alarmiranje, odvod dima in toplote, šprinkler gasilni sistem, sistem za vzpostavljanje nadtlaka v prostorih, požarne lopute) se mora redno vzdrževati oziroma servisirati v rokih, ki so določeni s predpisi in z navodili proizvajalca.
- Sistem APZ (varnostna razsvetljava, javljanje požara ter alarmiranje, odvod dima in toplote, šprinkler gasilni sistem, sistem za vzpostavljanje nadtlaka v prostorih, požarne lopute) mora biti redno vzdrževan in v zakonskih rokih pregledan in preizkušen s strani fizične ali pravne osebe pooblaščen od Uprave RS za zaščito in reševanje za preglede in preizkuse vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
- Evidenco o preizkušanju sistemov APZ (varnostna razsvetljava, javljanje požara ter alarmiranje, odvod dima in toplote, šprinkler gasilni sistem, sistem za vzpostavljanje nadtlaka v prostorih, požarne lopute) in njihovem vzdrževanju vodi vodja objekta.

## **7.3 Načini izvajanja ukrepov varstva pred požarom**

### **7.3.1. Zagotavljanje izvajanja ukrepov**

Direktor lahko določi pooblaščen osebno za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščen družbo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki izpolnjuje potrebne pogoje.

### **7.3.2. Kontrola izvajanja ukrepov iz varstva pred požarom**

Kontrola izvajanja ukrepov varstva pred požarom se izvaja dnevno, mesečno in letno.

- Dnevne vizualne kontrole izvajanje ukrepov varstva pred požarom izvajajo v skladu s predpisanimi navodili in odgovornostmi vsi zaposleni.
- Mesečne (na vsakih 6 mesecev) kontrolne preglede izvaja vodja objekta pri katerem se vodi zapisnik pregledov, po analizi stanja pa tudi predlaga potrebne ukrepe.
- Letne (1x na leto) kontrolne preglede varstva pred požarom izvaja upravnik ali pooblaščen osebno za varstvo pred požarom, kateri vodi zapisnik pregledov, po analizi stanja pa tudi predlaga potrebne ukrepe.

Vse pomanjkljivosti pri dnevni, mesečni ali letni kontrolah naj vsi zaposleni javijo upravniku objekta. Za polletne in letne preglede se vodijo posebne evidence – kontrolni listi, ki so podani kot priloga tega požarnega reda.

### **7.3.3. Sistemi aktivne požarne zaščite**

Obvezne evidence družbe s področja varstva pred požarom so naslednje:

- Evidenčni listi o rednem vzdrževanju, pregledih, preizkusih opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanju drugih ukrepov varstva pred požarom.
- Evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom ter seznanitvi s požarnim redom.
- Evidenčni list o seznanitvi zaposlenih s požarnim redom.
- Evidenčni list o seznanitvi organizatorjev in njihovih zaposlenih s požarnim redom.
- Evidenčni listi o požarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah.
- Kontrolni listi.

## 8. NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

Navodila za ravnanje zaposlenih in obiskovalcev v primeru požara se določijo predvsem z:

- nalogami, postopki in odgovornostmi za ukrepanje ob nastanku požara,
- nalogami, postopki in odgovornostmi po požaru.

Naloge in odgovornosti za ukrepanje v primeru požara in po požaru, kakor tudi postopki za ukrepanje v primeru požara in po požaru za zaposlene in obiskovalce ter za uporabnike storitev so določeni tako, da se v objektu zagotovi predvsem:

- hitro zaznavanje in javljanje požara.
- hitro lokalizacijo začetnih požarov.
- varno evakuacijo.
- hitro in uspešno gasilsko intervencijo.
- umik ljudi na varno mesto po evakuaciji.
- zaščito požarišča po gasilski intervenciji.

### 8.1. Naloge in odgovornosti za ukrepanje v primeru požara

#### 8.1.1. Naloge zaposlenih, uporabnikov storitev in obiskovalcev

Zaposleni, uporabniki storitev ter obiskovalci so se ob nastanku požara dolžni držati postopkov, predpisanih s tem požarnim redom, predvsem pa navodil odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Kdorkoli opazi požar, mora le-tega poskušati pogasiti z razpoložljivimi gasilnimi sredstvi, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge. Če požara ne more pogasiti, aktivira ročni javljalnik požara in o požaru obvesti varnostno službo.

#### 8.1.2. Vodenje evakuacije v primeru prireditve

V času prireditve evakuacijo vodi vodja požarne straže iz nadzorne sobe preko ozvočenja in s komunikacijo z varnostno službo, ki je takrat v vlogi izvajalca evakuacije. Po končani prireditvi je za začetno gašenje in evakuacijo tehnične ekipe organizatorja odgovoren dežurni receptor/varnostnik. Tehnično osebje upravljalca mora nuditi vso tehnično podporo odgovornim osebam organizatorja prireditve.

Pričetek prireditve v smislu požarnovarnostnih ukrepov je mišljen z vstopom prvih obiskovalcev v sam objekt, konec prireditve je ko zapusti sam objekt zadnji obiskovalec.

#### 8.1.2. Vodenje gašenja

V času ko ni prireditve v objektu gašenje požara vodi odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov, ob zunanji intervenciji prevzame vodenje gašenja poveljujoči poveljnik gasilke enote.

V času prireditve prevzame vodenje gašenja in izvajanje evakuacije iz objekta vodja požarne straže.

### **8.1.3. Pooblastila osebe odgovorne za gašenje začetnih požarov**

Le-ta lahko v okviru svojih pooblastil:

- Prepove dostop v objekt nepoklicanim osebam.
- Odredi evakuacijo.
- Odredi odstranitev vozil in drugih ovir zaradi gasilske intervencije.
- Odredi reševanje in prevoz poškodovanih.

### **8.1.4. Obveščanje gasilske enote**

Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov, varnostnik ali vodja požarne straže mora ob intervenciji poveljniku gasilske enote posredovati vse potrebne podatke, predvsem pa:

- V kakšni fazi je evakuacija ljudi.
- Kakšne snovi gorijo v požaru.
- Stanje električne inštalacije ter inštalacije prezračevanja.
- Možnost dostopa na požarišče.
- Možnost širjenja požara.
- Razpored prostorov in požarnih sektorjev ter potek evakuacijskih poti.
- Razpored naprav, opreme in sredstev za varstvo pred požarom in gašenje.

### **8.1.5. Zunanji izvajalci del**

Zunanji izvajalci del morajo takoj pristopiti h gašenju požara, v kolikor je nastal na lokaciji kjer delajo. V kolikor požara ne morejo pogasiti brez nevarnosti za svoje zdravje in za zdravje drugih morajo izvajati postopke za ukrepanje in ravnanje v primeru požara kot drugi zaposleni.

## **8.2. Postopki za ukrepanje v primeru požara**

### **8.2.1. Gašenje začetnih požarov**

Vsakdo, ki opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oz. kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti in požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge. Začeti je potrebno z gašenjem z razpoložljivimi gasilnimi sredstvi (ročnimi gasilniki in hidranti). Za gašenje manjših začetnih požarov se lahko uporabijo tudi druga priročna sredstva, kot so mokre krpe, ponjave, pesek, zemlja ipd.

Potrebno je:

- Lokalno izklopiti električno energijo.
- Opozoriti osebe v objektu na nevarnost.
- Pričeti z gašenjem z razpoložljivimi gasilnimi sredstvi (ročnimi gasilniki, hidranti).
- Pripraviti prost dostop za intervencijska vozila.

V primeru, da je prostor močno zadimljen, v njega nikar ne vstopajte oz. takšen prostor čim prej zapustite. V požaru se razvijajo strupeni plini (ogljikov monoksid, cianidi, kloridi,..), ki so smrtno nevarni.

### **8.2.2. Obveščanje in javljanje**

Če požara ni moč pogasiti, je treba takoj obvestiti:

- Center za obveščanje - tel.: **112**.
- Policijo – tel.: **113**.
- Upravnika objekta.

Sporočilo mora vsebovati:

- Ime in priimek, naslov in telefonsko številko tistega, ki kliče.
- Kje gori (kraj požara).
- Kaj gori (objekt, prostor).
- Ali so v nevarnosti človeška življenja.

Prav tako je potrebno o požaru takoj obvestiti upravnika.

### **8.2.3. Pomoč s sredstvi za zvezo in transport**

Vsakdo, ki ima na voljo prevozna sredstva ali sredstva za zveze, je dolžan s temi sredstvi pomagati pri obveščanju o požaru in pri reševanju.

### **8.2.4. Preprečevanje širjenja požara**

Odstraniti je potrebno gorljiv material od požarišča, preprečiti dostop svežega zraka na požarišče ter ločiti ostale prostore v objektu od požarišča - zapreti vrata in druge prehode.

### **8.2.5. Evakuacija**

V primeru požara je potrebno najprej poskrbeti za varen in organiziran umik ogroženih ljudi. Zaradi velikosti objekta je v prilogi 1. zapisan koncept evakuacije ob različnih dogodkih na različnih mestih objekta.

Posebno so v nevarnosti ljudje, ki so najbolj oddaljeni od izhodov na prosto. V primeru požara se ni dovoljeno zadrževati v neposredni bližini objekta zaradi nevarnosti padcev predmetov in stekla. Zadrževanje ob objektu ni dovoljeno tudi zaradi onemogočanja intervencije gasilcev. Med in ob zaključku evakuacije je potrebno preveriti ali so vsi zaposleni in obiskovalci zapustili ogrožene dele objekta, razen tistih, ki sodelujejo pri gašenju.

V času, ko v objektu ni prireditve za kontrolo evakuacije gostov in obiskovalcev skrbijo varnostniki, odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov ter zaposleni.

V času prireditve prevzame naloge evakuacije požarna straža in Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije – v času, ko se v športni dvorani odvijajo prireditve. Evakuacija in usmerjanje obiskovalcev prireditve poteka preko ozvočenja. Vodenje evakuacije mora biti izvedeno zelo pazljivo, saj v primeru neustreznega teksta lahko naredimo večjo škodo kot korist, npr. paniko.

Preverjanje evakuiranih oseb v času, ko ni prireditve, se izvaja z:

- Preverjanjem števila oseb v objektu in dejansko evakuiranih.
- Fizičnim preverjanjem prostorov – kontrola ogroženih delov objekta.

Osebna dvigala niso namenjena evakuaciji.

V času prireditve je tako rekoč nemogoče prešteti evakuirano osebje, zato je tu potrebno posvetiti največjo pozornost pregledu objekta po končani evakuaciji. Za to je zadolžena požarna straža in gasilska intervencija.

### **8.2.6. Zbirno mesto**

Zbirno mesto v primeru požara je izven dosega požarne nevarnosti oz. ogrožanja življenj. Zbirno mesto je označeno na evakuacijskih načrtih. **Zbirno mesto je na ploščadi okrog športne dvorane.**

### **8.2.7. Zunanja intervencija**

Intervencijski gasilski enoti je treba omogočiti hiter in neoviran dostop do požarišča, dajati podatke vodji gašenja ter izvajati naloge, ki jih odredi.

### **8.2.8. Način alarmiranja**

Evakuacija iz prostorov objekta poteka po evakuacijskih poteh, ki so označene s piktogrami oz. ponazorjeni v načrtu evakuacije, ki je izobešen po objektu in s katerim so vsi zaposleni in obiskovalci tudi seznanjeni.

Znak za začetek evakuacije se poda ustno ali s sireno. Pri ustnem opozarjanju se z glasnim pozivanjem opozarja zaposlene in ostale uporabnike objekta na začetek evakuacije. V primeru alarmiranja s sireno morajo zaposleni vnaprej poznati alarmni znak, katerega jim predstavi upravnik oz. vodja objekta ob seznanitvi s požarnim redom.

V objektu je urejen sistem javljanja (alarmiranja) preko alarmnih siren.

## **8.3. Ravnanje po požaru**

- Potrebno je preveriti število evakuiranih oseb, dobiti izjave o požaru oz. začetku požara, izjave o poteku evakuacije, o materialni škodi na osebnih stvareh ter o ugotovitvah obvestiti upravnika.
- Po končanem gašenju se gasilna sredstva postavi na določena mesta za servisiranje.
- Vrnitev na mesto požara je možna šele po dovoljenju upravnika in vodje gasilske intervencije oz. pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščenih družbe.
- Po požaru je potrebno pregledati vse prostore objekta.
- O požaru mora upravnik napisati zapisnik in dopolniti evidenčni list (priloga požarnega reda) o požaru ter ga poslati na Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

## **9. NAČIN POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH O POŽARNI VARNOSTI**

S tem požarnim redom se določijo tudi obseg in način usposabljanja za varstvo pred požarom, pogoji za izvajanje in usposabljanje ter določanje evidenc, ki morajo izkazovati stalnost usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom. Določi se tudi vrsta in način usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanja evakuacije.

### **9.1. Način usposabljanja**

Zaposleni se morajo stalno usposabljati za varstvo pred požarom. Z usposabljanjem za varstvo pred požarom je poskrbljeno, da so vsi zaposleni poučeni o varstvu pred požarom in sicer ob:

- Nastopu dela.
- Premestitvi na drugo delovno mesto.
- Razporeditvi na drugo delo, spremembi ali uvajanju nove delovne opreme.
- Ob spremembi in uvajanju nove tehnologije.

### **9.2. Obseg usposabljanja**

Vsebino programa usposabljanja in preverjanja znanja določi in izdelava pooblaščen osebja za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščen družba, odobri pa upravnik. Program usposabljanja mora biti prilagojen zaposlenim. Pomembno je, da je vsak zaposleni seznanjen s požarnim redom, s svojimi dolžnostmi pri izvajanju ukrepov za preprečevanje požara in načinom ukrepanja v primeru požara.

Pri izdelavi programa usposabljanja je potrebno upoštevati naslednje:

- Osnove gorenja in gašenja.
- Izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov za VPP.
- Normative, strokovne in druge podlage.
- Opremo, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom in gašenja začetnih požarov ter vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite.

### **9.3. Usposabljanje zaposlenih (redno zaposleni, študentje, dijaki) za varstvo pred požarom**

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom se opravlja v okviru izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu, kot sestavni del le-tega. Usposabljanje zaposlenih organizira pooblaščen osebja za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v sodelovanju z odgovorno osebo.

Preverjanje znanja je lahko pisno ali ustno. O preizkusu znanja mora biti izdelan zapisnik, ki je evidenca o usposabljanju za varstvo pred požarom in mora vsebovati način preizkusa znanja ter uspešnost pri preizkusu, prav tako je potrebno voditi tudi evidenčni list o usposabljanju za varstvo pred požarom, ki je priloga požarnega reda.

Omenjeni objekt ima srednjo požarno ogroženost, zato se usposabljanje zaposlenih izvaja **periodično na tri leta**.

#### **9.4. Usposabljanje oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije**

Osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije je potrebno primerno usposobiti. Osebe je možno usposobiti tako, da se jih pošlje na predavanja oz. seminar z delavnico za usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, ki se organizira po vsej Sloveniji. Lahko pa jih usposobi tudi pooblaščen osebna za varstvo pred požarom, ki izpolnjuje predpisane pogoje po veljavni zakonodaji.

Na predavanjih/seminarju se odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije poleg vsebine programa usposabljanja (navede v točki 9.1 tega požarnega reda) seznanijo še z:

- Nevarnostmi za nastanek požara, glede na razmere v delovnem okolju.
- Evakuacijo iz objektov (poznavanje načrta evakuacije).

Vsebinsko se izobraževanje deli na:

- Praktični in teoretični prikaz uporabe gasilnikov in hidrantov.
- Praktično izvajanje s kandidati pri uporabi gasilnikov in hidrantov.

Na samem objektu oz. prostorih najemnika, kjer bodo opravljali svojo nalogo pa naj bodo seznanjeni:

- S postopkom evakuacije (potmi, sistemom, alarmiranja, postopkom reševanja, ipd.).
- Kje se nahaja zbirno mesto evakuacije.
- Kje se nahajajo gasilna sredstva (gasilniki in hidranti) ter ročni javljalniki požara
- Kje se nahajajo posamezni izklopi elektrike in plina v objektu, za katere so lahko odgovorni.
- Seznanijo se s pravilnim delovanjem gasilnih sredstev in njihovo namembnostjo ter priporočljivo je, da se izvede z gasilnimi sredstvi praktična vaja.

Periodično usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se izvaja **na tri leta**. V objektu se lahko zadržuje več kot 100 ljudi, zato lahko v skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom, požarno stražo v prostorih Športne dvorane Stožice izvajajo **le gasilci** v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo.

## 9.5. Usposabljanje požarne straže

Namen usposabljanja požarne straže je predvsem:

- Seznanitev z nalogami in odgovornostmi požarne straže v času prireditev.
- Poučitev o vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite (APZ), njihovim delovanjem in funkcijo.
- Seznanitev z izvajanjem evakuacije obiskovalcev prireditev iz objekta.

Usposabljanje požarne straže izvaja pooblaščen osebja za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščen družba ali upravnik objekta.

## 9.5. Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta

Lastnik ali upravnik Športne dvorane Stožice, mora najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.

# 10. NAČRT EVAKUACIJE IN KONČNE DOLOČBE

**Za požarno bolj ogrožene objekte** (objekte, ki sodijo v 3., 4., 5. in 6. stopnjo požarne ogroženosti - 7. člen Pravilnika o požarnem redu (Ur. list RS št. 52/07, 34/11 in 101/11) in za objekte, v katerih je lahko več kot 100 ljudi, je potrebno izdelati požarni načrt in načrte evakuacije. Lastnik ali uporabnik takega objekta mora en izvod požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju, kjer se objekt nahaja. Gasilska enota požarni načrt lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog.

Z ozirom na Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. list RS št. 70/96, 5/97 in 31/04) in Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS št. 52/07, 34/11 in 101/11) **JE IZDELAVA NAČRTOV EVAKUACIJE IN IZDELAVA POŽARNIH NAČRTOV ZAHTEVANA.**

## 11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Opustitev in kršitev določb s področja varstva pred požarom se šteje za hujšo kršitev delovnih obveznosti, zlasti pa se uvede disciplinski postopek v primerih:

- Neodgovornega obnašanja, neupoštevanja ukrepov varstva pred požarom, kajenja in uporabe odprtega ognja, kjer to ni dovoljeno.
- Onemogočanja dela odgovornim osebam, gasilnim enotam, inšpekcijskim in drugim nadzornim organom.
- Neustreznega hranjenja in uporabe večjih količin požarno nevarnih snovi.
- Neupravičene opustitve prijave požara ter obveščanja ob požaru.
- Odklonitve udeležbe, neupoštevanja navodil ali oviranja pri gašenju požara in reševanju.
- Neupoštevanja navodil uradne osebe, ki vodi gašenje požara in reševanje.
- Namernega poškodovanja, uničenja ali zlorabe sredstev in naprav za gašenje.

Z določili tega požarnega reda s prilogami morajo biti seznanjeni vsi zaposleni v objektu Športni park Stožice, ŠPORTNA DVORANA ter vsi organizatorji prireditvev in njihovi zaposleni, ki izvajajo različne naloge v športni dvorani. Ta požarni red morajo spoštovati tudi zunanji izvajalci del iz drugih podjetij in vsi obiskovalci Športne dvorane Stožice.

Požarni red s prilogami začne veljati, ko ga sprejme in podpiše upravnik Športne dvorane Stožice.

Objekt:  
ŠPORTNI PARK STOŽICE  
ŠPORTNA DVORANA  
LJUBLJANA

Upravnik:  
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA  
Celovška cesta 25  
1000 Ljubljana

Odgovorna oseba: ga. Polajnar Tatjana

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## 11. PRILOGE

- KONCEPT EVAKUACIJE
- POOBLASTILO ZA IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG IZ VARSTVA PRED POŽAROM
- IZVLEČKI IZ POŽARNEGA REDA
- NAVODILA ZA POSAMEZNIKE
- EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH TER VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM
- EVIDENČNI LISTI O USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH ZA VARSTVU PRED POŽAROM
- EVIDENČNI LISTI O POŽARIH, EKSPLOZIJAH IN GASILSKIH INTERVENCIJAH
- EVIDENČNI LIST O SEZNANITVI ZAPOSLENIH S POŽARNIM REDOM
- EVIDENČNI LIST O SEZNANITVI ORGANIZATORJEV PRIREDITEV IN NJIHOVIH ZAPOSLENIH S POŽARNIM REDOM
- KONTROLNI LIST OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM
- DOVOLJENJE ZA DELO Z ODPRTIM PLAMENOM
- EVIDENČNI LISTI O ODGOVORNIH OSEBAH ZA ZAČETNO GAŠENJE POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE
- EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH IN VZDRŽEVANJU GASILNIKOV
- EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH ELEKTRO INŠTALACIJE
- EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH IN VZDRŽEVANJU NOTRANJIH HIDRANTOV
- EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH STRELOVODNE INŠTALACIJE
- EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE - VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
- EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE - SISTEM ZA ODKRIVANJE, JAVLJANJE IN ALARMIRANJE
- EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE - ŠPRINKLER SISTEM
- EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE - NAPRAVE ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE

- EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE – POŽARNE LOPUTE
- EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE – SISTEM ZA VZPOSTAVLJANJE NADTLAKA V PROSTORIH

## Koncept evakuacije

V študiji požarne varnosti je zahtevana izdelava koncepta evakuacije.

Koncept evakuacije mora biti izdelan kot priloga požarnemu redu ali kot samostojni dokument. V njem se morajo definirati vsi možni scenariji požara kakor tudi drugih mogočih nevarnosti (npr. streljanje).

O vseh potrebnih ukrepih se mora odločati varnostna služba in voditi evakuacijo iz nadzornega centra. Besedila ne smejo biti v naprej posneta, ampak mora biti osebje ustrezno usposobljeno za vodenje evakuacije.

Zaradi ustreznih evakuacijskih poti se celotna dvorana skupaj z obodnimi hodniki lahko evakuira istočasno. V primeru požara v garderobnem delu (kota -4,5), se evakuacija dvorane izvede glede na obseg požara.

## Evakuacija v primeru požara izven prireditvev

V primeru, ko v dvorani ni prireditvev, se v samem objektu nahaja zaposleno osebje, vzdrževalci in osebje, ki pripravlja prireditve ter uporabniki športne infrastrukture. Možni so tudi obiski obiskovalcev, vendar morajo ti biti vodeni, v spremstvu zaposlenih oseb, zaposleni pa morajo biti poučeni o ukrepih v primeru požara.

V primeru požara se sklopijo sirene in alarmno ozvočenje. Zaposleni in ostalo osebje se mora takoj evakuirati. Besedilo mora biti v tem primeru posneto v naprej.

Enak koncept evakuacije se izvaja v primeru požara kjerkoli v objektu. Ni potrebe po alarmiranju celotnega objekta, ampak se alarmira lahko samo del stavbe. Tako se alarmirajo ločeni požarni sektorji ali logične celote. To so:

- ⇒ ogrevalna dvorana
- ⇒ garderobe in tehnični prostori v kleti
- ⇒ celotna dvorana z vsemi nadzemnimi deli

## Evakuacija v primeru požara ob prireditvah

Požarna straža (ki je odgovorna za evakuacijo iz dvorane), mora biti prisotna na delovnem mestu v nadzorni sobi pred pričetkom spuščanja obiskovalcev v dvorano. Osebje mora biti prisotno do konca prireditve, ko vsi obiskovalci zapustijo prostor.

Generalno obstajajo štiri različni načini evakuacije glede na mesto požara:

- a) ogrevalna dvorana
- b) garderobe in tehnični prostori v kleti
- c) VIP etaža-1. nadstropje
- d) celotna dvorana z vsemi nadzemnimi deli

V primeru a), b), ali c) se lahko alarmira samo ta del objekta. Preko ozvočenja se pozove obiskovalce in ostalo prisotno osebje k umiku iz teh prostorov. Glede na ustrezno ločitev evakuacijskih poti, ločitve požarnih sektorjev in izvedbo sprinkler sistema ne predvidevamo širjenja požara v druge dele objekta. V kolikor pa bi bili ogroženi tudi drugi deli objekta, pa je potrebno evakuirati tudi ta del, o tem se odloča gasilska intervencija.

Govorno sporočilo mora biti mirno brez ustvarjanja dodatne panike. Govorno sporočilo mora biti prilagojeno dogodku. Primer teksta je: ZARADI IZREDNEGA DOGODKA V STAVBI VAS PROSIMO DA MIRNO ZAPUSTITE PROSTORE PREKO NAJBЛИŽJE EVAKUACIJSKE POTI. UPOŠTEVAJTE NAVODILA PRISTOJNIH OSEB. PROSIMO, DA SE ZBERETE NA ZBIRNEM MESTU PRED DVORANO.

V primeru požara v dvorani, obodnem hodniku v pritličju ali 2. nadstropju pa je potrebno evakuirati celotno dvorano. V primeru požara na obodnem hodniku (ali kiosku) ima požarna straža možnost usmerjanja evakuacije v drugih smereh. V primeru požara na samem igrišču pa se evakuacija lahko izvaja po vseh poteh. Tako bi bil tekst v primeru požara na igrišču na primer: ZARADI IZREDNEGA DOGODKA V STAVBI VAS PROSIMO DA MIRNO ZAPUSTITE PROSTORE PREKO NAJBЛИŽJE EVAKUACIJSKE POTI. UPOŠTEVAJTE NAVODILA PRISTOJNIH OSEB. PROSIMO, DA SE ZBERETE NA ZBIRNEM MESTU PRED DVORANO.

Tekst v primeru požara na obodnem hodniku pa na primer: ZARADI IZREDNEGA DOGODKA V SEVERNEM DELU OBODNEGA HODNIKA V PRITLIČJU VAS PROSIMO DA MIRNO ZAPUSTITE PROSTORE PREKO EVAKUACIJSKIH POTI NA JUŽNEM DELU DVORANE, IZHODI A, B IN C. UPOŠTEVAJTE NAVODILA PRISTOJNIH OSEB. PROSIMO, DA SE ZBERETE NA ZBIRNEM MESTU PRED DVORANO.

Navodila se morajo ponavljati v enakomernih časovnih presledkih, npr. govorno sporočilo, 10 sekund pavze. V primeru prireditev, kjer so prisotni tudi tujci, je potrebno sporočila posredovati tudi v tujem jeziku. Npr. če je tekma med Slovenijo in Madžarsko, se morajo obvestila podajati tudi v Madžarskem jeziku in še najmanj tudi v angleškem in nemškem jeziku.

## **Evakuacija ob ostalih izrednih dogodki**

Taki dogodki so na primer potres, streljanje, pretepi.

V teh primerih se lahko uporabi isto ozvočenje kot v primeru požara. Za ustrezno izvajanje evakuacije v teh primerih mora poskrbeti služba varovanja-policija. Dogodki morajo biti v naprej zapisani in predvideni scenariji v načrtih varovanja.